

ŚWIADECTWO ODBIORU

3.1 według PN-EN 10204

Str. 2 / 2

CELSA "HUTA OSTROWIEC" Sp. z o.o.
Ul. Samsonowicza 2
27-400 Ostrowiec Św. Poland

Dostawa: 23748280

Data: 28.06.2010

Zleciodawca:
PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU WYROBAMI

Odbiorca:
PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU WYROBAMI HUTNICZYMI
CENTROSTAL S.A. KIELCE

ZAGNAŃSKA 151
25-563 KIELCE
ŚWIĘTOKRZYSKIE Polska

ZAGNAŃSKA 151
25-563 KIELCE
ŚLĄSKIE Polska

Ref Klienta: ZLECENIE	Zlecenia Produkcjyna: 73519129	Nr Wagonu:
-----------------------	-----------------------------------	------------

Materiał i specyfikacja	Wymiar	Gatunek	Wytop	Wiązki	mb	Kg
Pręt żebrowany	16,00	B 500 SP	HO487354	1		3.378
PN-H-93220 WTO.4.002				10		23.732

SKŁAD CHEMICZNY

Wytop	C %	Mn %	Si %	P %	S %	Cu %	Cr %	Ni %	Mo %	V %	N %	Ce1 %		
HO487354	0.22	0.80	0.16	0.017	0.043	0.30	0.07	0.10	0.02	0.002	0.009	0.3984		

WYNIK MECHANICZNY

Wytop / Wymiar	Re nom MPa	Rm nom MPa	Rm/Re	A5 %	Agt %	Zg_Og OK		
HO487354 16,00	542	631	1.16	28.0	17.6	Ok		
HO487354 16,00	556	639	1.15	24.1	15.2	Ok		
HO487354 16,00	555	638	1.15	26.1	14.2	Ok		

Obserwacje: - NORMA PN-H-93220:2006 - STAL B500SP O PODWYŻSZONEJ CIĄGLIWOŚCI DO ZBROJENIA BETONU. PRĘTY I WALCÓWKA ŻEBROWANA - CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR 30/09 WYDANY PRZEZ SIMPTST WAŻNY DO 29.10.2014



CELSA HO atestuje że wszystkie materiały opisane odpowiadają warunkom zamówienia klienta

Pełnomocnik DG ds SZJ: Stanisław Klusek